

АКТ ГОТОВНОСТИ

музыкального зала к проведению массового мероприятия

г.Чебоксары

18.12.2020г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №142» от 08.12.2020 №219 – О.д, в составе членов комиссии: заведующего хозяйством Поповой А. В. музыкального руководителя Орешниковой Т. В., старшего воспитателя Столяровой О. В. провела проверку музыкального зала, в котором с 08.12.2020 по 22.12.2020 будут проводиться репетиции, а с 23.12.2020 по 25.12.2020 – новогодние утренники, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

I.Результаты проверки

В результате проверки музыкального зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

1. Помещение расположено на первом этаже и имеет два выхода, которые оборудованы, знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу.

2. Пути эвакуации из помещений свободны, покрытие полов не имеет повреждений и надежно закреплено.

3. Помещение оснащено исправным первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20м.

4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система автоматической пожарной сигнализации и средствами связи, имеющиеся в помещении, исправны и не имеют повреждений.

5. Огнезащитная обработка декораций и конструкций помещения не имеет повреждений.

6. Гирлянды и иллюминация, используемые в помещении, исправны, имеют сертификаты соответствия.

7. Ширина проходов между зрительными рядами не уменьшена и составляет 0,5 м, дополнительные стулья в проходах отсутствуют.

8. На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.

9. Елка в помещении установлена с соблюдением правил пожарной безопасности; елка установлена на устойчивой подставке вдали от входы и отопительных приборов, ее ветки не касаются стен и потолка и удалены более чем на один метр, украшения выполнены из огнестойких материалов.

10. Возле входа в помещение вывешен план эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации во время мероприятия.

11. На период проведения мероприятий назначены: ответственный за пожарную безопасность заведующий хозяйством Попова А. В. и воспитатели




II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

1. Помещение музыкального зала МБДОУ «Детский сад №142» готово к проведению мероприятия.

2. Предложения по проведению помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства: нет.

Члены комиссии:

 А.В. Попова
 Т.В. Орешникова
 О.В. Столярова